Megger PowerSuite software korte intro





Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX[®] NL 18001



Megger.	PowerSuite Professional Contractor PAT
Gebruikersnaam: supervisor Paswoo	ord: <u>B</u> eginnen <u>A</u> fsluiten

- Open de sofware.
- Voer bij gebruikersnaam supervisor in. Een wachtwoord is niet nodig.
- Druk nu op "Beginnen".



Om de data over te zetten naar PSP heeft u de back up nodig vanuit de PAT410 of PAT450.

lome Setup Data Gebruikers	Home Setup Data Gebruikers	
Back-up Terugzetten Exporteer resultaten Bekijk testresultaten.	Back-up Bes Terugzetten 080 Exporteer resultaten Bekijk testresultaten.	tandsnaam: 152012
Maak een Back-up bestand. Dit bestand kan gebruikt worden om data te herstellen. Alle actuele resultaten, testgroepen en instellingen worden opgeslagen op de USB geheugenstick.	Geef het back-up bestand Max. 8 alfanumerieke k Druk OK om door te gaan, Es	l een naam. arakters. c om te stoppen
Druk OK om een back up te maken, Esc om te terug te gaan.		



- Plaats de USB stick in een beschikbare USB-poort.
- Druk op de wizard knop om de gegevens te downloaden.





5	Download Assistent
	Selecteer het testinstrument waarvan u wilt downloaden.
	MEGGER PAT400 MKI
	Selecteer 'volgende' om te gaan downloaden.

L Download	×
C Status	
Ready	
Data Received:	_
Ready.	
Waiting for connect	
I	_
Selection	
Client	
	-
Location	
	-
Date	
□ 1-2-2016 → 1-3-2016	-
,,	
Connect	

• Selecteer de juiste meter, en druk op volgende. • Druk op connect.



DB Selector	X
Drives	[
G:\	OK
	Cancel
DB Files	
20160222.DB	
ALS.DB	
EURO.DB	=
KUMA DB	
nami.db	
TEST.DB	~
	-



- Selecteer de juiste drive en juiste DB file.
- Dop "OK".

 Selecteer de klant/locatie en/of keuringsdatum bereik. En druk op "download".



POWC	Tource Professiona	WIZOIG		
1	Download	Assistent		
	Downloaden	oltooid.		
				1
	Klik op 'Vorige	' om een andere downlo	ad uit te voeren	
			1	a 1



 Als er nog een bestand gedownload moet worden druk dan op vorige, zo niet druk op volgende. Als de klant nog niet bestaat druk dan op "ja". Als de klant al wel bestaat druk dan op "nee". (door naar dia 9)



Klant toevoegen

M Power	Suite Professional wizard	×
J.	Download Assistent	
	Selecteer een downloadbestand.	
	D-2016-03-01-0823-38 csv	
	Selecteer 'volgende' om verder te gaan	
_		
	Vonge Volgende	Annuleren

M PowerSuite P	rofessional wizard	×		
Se	wnload Assistent lecteerklanten/locaties om aan te m	eken.		
So	oonen repairs)[Zask] Ierteer Volgende' om verder te gaan		M PourState Polyssional estand Download Assistent Contexters sergenset	
Vor	ige Volgende	Annuleren	Stecher Vojen dr Innvester Vigen	Anulero

- Selecteer het bestand waar de klantgegevens vanuit overgenomen worden en druk op volgende.
- Selecteer vervolgens de klant.
- Druk dan weer op volgende als de klant is aangemaakt.



Gegevens overzetten

M PowerSui	ite Professional wizard
~Ø	Formatteer Expert
	Selecteer het downloadbestand dat u wilt opmaken.
	D-2016-03-01-1220-47.csv Kept\D-2016-03-01-1128-29.csv
	Klik op "Volgende' om de gegevens op te maken.
	Vorige Volgende Annuleren



 Selecteer het bestand waar de testgegevens van overgenomen moeten worden en druk op "volgende".

 Druk op "voltooid" als alle gegevens overgezet zijn of op "vorige" als er nog meer overgezet moet worden.



Gegevens overzetten



• Druk op het groene pijltje als de toewijzing klopt.

M Megger Powersuite Professional	_	Conserved of Conse	Samuel Barry			- 0 ×
Bestand Bewerken Instellingen Programma's Help						
I I & & I I						Megger.
CEX 30 Cash	active Collicion reasonable Invertorialist Paul	Interchief Townshows				
Contactan						
Contacten		Blowner				Inventaristijs
💭 (Néet toegewecen contact)		U Invariant	in materia forta	In antiquistabul and I in antiquistation	Concerbail in a bar metanist and	Automotion to Topo distance of
E m Eug-Index	Inventoris	Investion sector and	- Incententiation	 anystrophysication () invented statistications 		Automotische Toewaarsposso
II _ Loenen repairs	B L COD	Slintol Groct	Metabo	W-21-180	PAT - Mecoer PAT 400 MKI	LOENENEEPARSIIZAAKI
🖉 Zook	- L-022	Verlanokabel Smit	63A-50-6h	324	PAT - Mecger PAT468 MKI	LOENENEEPAIRS/IZAAK1
	3 1.002	Hasnel 230V	Gize	EB-300	PAT - Mecoer PATAG MKI	LOENENEEPAIRSNZAAK1
<u></u>	9 L'001	Lastrato 400V	Groties	17362696	PAT - Mecoer PATel0 MKI	LOENENEEPAIRS17AAKT
		Lastrato 400V	Pronius	17200326	PAT - Mecger PAT400 MKI	LOENENFEPAIRS1/ZAAK1
2	B 112.002	Sliptol Klein 230V	Metabo		PAT - Mecger PAT400 MKJ	LOENENFEPAIRS1(ZAAK)
		Sliptol Klein 230V	Metabo	1110083528	PAT - Mecger PAT400 MKI	LOENENEEPARS1/2AAK1
	B 1-149	Verlengblok 230V	Mertes	16A	PAT - Medger PAT400 MKI	LOENENFEPAIRS[[ZAAK]
	9 114/022	Slaptol Klein 230V	Metribo	2000018564	PAT - Mecger PAT400 MKJ	LOENENREPAIRS1/ZAAK1
	B 1-141	Halogeenlang 500W	Euroka	Art100	PAT - Megger PAT 400 MKI	ILOENENFEPAIRS1/ZAAK1
8	3 115-006	Skiptol 230V	Metabo	5080059530	PAT - Megger PAT400 MKI	LOENENREPAIRS[[ZAAK]
	3 1.160	Stittol	Makita	GD-6800-C	PAT - Megger PAT400 MKJ	LOENENFEPAIRS][ZAAK]
	3 1.188	Sliptol 230V	Metabo	0090079552	PAT - Mecger PAT400 MK3	LOENENFEPAIPS1/ZAAK]
	0 1.193	Lastrato 230V	Fronius	13491414	PAT - Medger PAT408 MKI	LOENENFEPAIRS][ZAAK]
	0.1-199	Verloopkabel	230volt/3p	16A	PAT - Mecger PAT400 MKJ	LOENENREPAIRS][ZAAK]
	B 1-212	Verloopkabel	230-volt-5p	16A	PAT - Megger PAT400 MKJ	(LOENENFEPAIRS)[ZAAK]
	3 1-260	Verlengkabel 26mtr	380-rolt	32A-5p-6h	PAT - Megger PAT400 MKI	LOENENREPAIRS)(ZAAK)
	\$ L-266	Sliptol Klein	Metabo	5050091308	PAT - Megger PAT400 MKJ	[LOENENFEPAIRS][ZAAK]
	9 1-269	Verlengkabel 230V	230volt	16A	PAT - Mecger PAT400 MKJ	LOENENREPARS[[ZAAK]
	Q L-281	Verloopkabel	230vol+3P	16A	PAT - Mecger PAT400 MKI	ILOENENREPAIRS[[ZAAK]
	< 0 L/296	< Fieciprozona 230V	Ridgid	550-1	PAT - Megger PAT400 MKJ	ILOENENREPAIRS][ZAAK]
	9 L-306	Peddestoel 400V	Bels	081482	PAT - Megger PAT400 MKJ	[LOENENFEPAIRS][ZAAK]
	9 L-308	Paddestoel 400V	Bals	150611	PAT - Megger PAT400 MKI	[LOENENREPAIRS][ZAAK]
	Q L-370	Lastrato 230V	Kempoi	1610320	PAT - Megger PAT400 MKJ	LOENENREPAIRS][ZAAK]
	9 L-397	VerwarmingKachel	Dikair	DG-55	PAT - Megger PAT 400 MK3	LOENENFEPAIRS[[ZAAK]
	9 L-422	Sliptol Klein 230V	Metabo	1090015988	PAT - Mecger PAT400 MKJ	LOENENFEPAIRS][ZAAK]
	3 L-482	Lastrato 230V	Kempol	2150855	PAT - Megger PAT400 MKI	LOENENREPAIRS[[ZAAK]



Certificaten maken

• Kijk eerst of alle gegevens kloppen voor u een certificaat maakt.



• Selecteer de locatie waar u een certificaat van wil maken.



Certificaten maken

• Selecteer "inventaris" als u van alles een certificaat wil maken.

							IIIVEIKOIS 2	Inventorsometrying		Inventancers.co. :	In the real sene routine	 omschijking miterkansype
							😪 Inventaris					
							ষ্ট 000001	KLOKPOMP	KRIMPEN			PAT - Megger PAT4E
ite Professional							 0001 	INJER, EPOMP	TD			PAT - Megger PAT4E
n Instellingen Programmi	a's Help						19 , 001	A				PAT - Megger PAT4E
× 01 11							\$3,1	ERLENGKABEL 220V	OBION			PAT - Megger PAT4E
		3					Q , 10	VERLOOPKABEL	OBION			PAT · Megger PAT4E
ntaris Dovinioad Formalterer	n Cettitcaat Rapporterer	Megger Agenda					Q , 100	KABEL NETSNOER				PAT - Megger PAT4E
Contacter	Cetticast nanager inventarialist	esuitatenlist Toewigen					0,11	VERLENGKABEL 220V	ORION			PAT - Megger PAT4E
onlacten E							Q 11111	KABELHASPEL	TD			PAT - Megger PAT4E
		E Inventaria					0 , 112534	SK	960104			PAT - Megger PAT4E
sen conkect)	Inventaris	Inventaisonschrijving	E Inventariasuinte	Inventalistabrikaat	Inventaisserierummer		11112 535	SK	960104		130701	PAT - Megger PAT4E
	🔶 Inventaria						\$ 112537	SK	960104			PAT - Megger PAT4E
	9,00001	KLUKPUMP	KHIMPEN				Q , 112561	BOP I GUARD	OBION			PAT - Megger PAT4E
	3.00	A A	10				Q . 114009	ERREINBOUWLAMP	TD			PAT - Megger PAT4E
	0.1	VERLENGKABEL 220V	ORION				0, 114020	TERREINBOUWLAMP	TD			PAT - Megger PAT4E
en	1 9, 10	VERLOOPKABEL	ORION				1, 11,001	BOUWLAMP	GROND/WATE			PAT - Megger PAT4E
stel	0 , 100	KABEL NETSNOER					1, 15003	BOUWLAMP	TD			PAT - Megger PAT4E
803	19,11	VERLENGKABEL 220V	ORION				115004	BOUWLAMP	TD			PAT - Megger PAT4E
	9,1111	KABELHASPEL	10				1, 115011	LEDBOLIWLAMP	BUS MB			PAT - Megger PAT4E
	11/5/5	CK CK	960104		130701		0. 115063	BOUWLAMP	ORION			PAT - Megger PAT4E
	0. 112537	SK	960104		100101		0. 115/26	LOOPLAMP	GROND/A/ATE		6381160 15/08	PAT - Megger PAT4E
	0, 112561	BODY GUARD	ORION				3. (600)	DOMPELAAR	OBION			PAT - Megger PAT4E
	0. 114009	TERREINBOUWLAMP	TD				119027	KACHEL	KRIMPEN			PAT - Megger PAT4E
							0. 1191002	KACHEL	WEZEP			PAT · Megger PAT4E
							X. 1191006	KACHEL	LALOUMER			PAT - Meaner PAT4E
						_						

Constant Cooper
 Constant Cooper
 Cooper

• U kunt ook een selectie maken van een aantal inventarissen.



Certificaten

Druk op tabblad certificaat manager:



- Kies voor het eerste tabblad.
- Dubbel klik "testen van applicatie".
- Selecteer het juiste certificaat sjabloon.

 PAT 400 Apparaat Test Cert
 Testen van Applicatie

 PAT 400 Een Pagina Test Cert
 Testen van Applicatie

 PAT 400 Een Pagina Test Cert
 Testen van Applicatie

 PAT 4E Apparaat Test Cert
 Testen van Applicatie

 PAT 4E Apparaat Test Cert
 Testen van Applicatie

 PAT 4E Een Pagina Test Cert
 Testen van Applicatie

"Apparaat" is een lijst "Een pagina" is 1 inventaris per pagina.

• Dubbelklik op "selecteer gegevens".



Certificaten

• Vink het "Laatste resultaat" aan of "Datum bereik". Met de optie "Datum bereik" worden inventarissen geprint die binnen een bepaald tijdvak zijn gekeurd.

Martin Street and Street and	
VI Maak nieuw certificaat aan	
Nieuwe certificaat eigenschappen	
Contactnaam	
testklant 😰	
Certificaat informatie	
Testen van Applicatie \ PAT400	Een Pagina Test Cert
Certificaat Nummer:	Certificaat
18	8 PAT400 Een Pagina Test Cert
C Geen gegevens 101 C Gege	evensblok 🖉 🤄 Alle inventarissen
Inventarissen (3)	Resultaat bereik
inven 002 · Stofzuiger	C Datum bereik:
inven 003 -	2 -11 -2015 - Tot 2 -11 -2015 -
	C Laatste resultaat
	 Alle resultaten
	C Geen resultaten
Afspraak	
Automatisch afspraak aanmaken	Details
Verder gaan	Annuleren

• Druk op "verder gaan".



Certificaten





• Druk nu op printen voor het uitprinten van de certificaten.



- Selecteer de locatie die geüpload moeten worden en sleep deze naar "Megger PAT400 MK1".
- Er kunnen totaal 50 locaties of 10.000 inventarissen in een uploadbestand worden gezet.
- De upload kan enkele minuten duren (afhankelijk van de snelheid van PC of laptop).





 In het volgende venster hoeft u niets te selecteren (alleen bij uitzondering) en druk op "verder gaan".

• Nu verschijnt een mededeling, druk op "ok".

🖏 Inventaris selectie uploaden					
Upload alleen de contactinformatie.					
Upload alleen inventarissen die gekeurd moeten worden tussen:					
18-8-2015	•	->	18-8-2015	-	
	_				
[_
Verder gaan				Annule	ren





• Selecteer PAT400 en druk op het rode pijltje.





• Selecteer "nieuwe upload". Als het bestand goed is overgekomen tijdens de overdracht kan dit bestand verwijderd worden.



• Druk op de knop "Upload".

I Megger PAT400 MKI Upload

• Geef het DB bestand een naam en druk op "openen".

 Organizeria
 Neuser map

 Organizeria
 Neuser map

 Organizeria
 Neuser map

 Restabilisti
 Nam

 Generalization
 Sub-2015 12:00

 Restabilisti
 Conchreen

 Adheedingen
 Sub-2015 12:00

 Modelingen
 Modelingen

 Modelingen
 Modelingen

 Modelingen
 Modelingen

 Modelingen
 Modelingen

 Modelingen
 Modelingen

 Modelingen

• LET OP! Niet meer dan 8 karakters en geen leestekens gebruiken.



- Wacht tot het uploaden klaar is, open de volgende locatie en kopieer het DB bestand naar een usb stick.
 - C:\Users\Public\Documents\Megger\Limited\Megger\Download Manager\Drivers\MEGGER PAT400 MKI\Data
 - of
 - Bibliotheken\Documenten\Openbare documenten\Megger Limited\ Megger Download Manager\Drivers\MEGGER PAT400MKI\Data,
- Opmerking:

Het is helaas niet mogelijk om direct een database bestand vanuit powersuite/DLM op een USB te zetten.





- Plaats de USB stick in 1 van de type A USB poorten.
- Volg de instructies zoals hieronder of op de PAT400 beschreven.



- LET OP! Tijdens de upload wordt bestaande data overschreven in de PAT410.
- Na de upload kunt onder uw eigen gebruikersnaam inloggen.

