

## Service bedrijf

Bedrijf:	Meetbedrijf Jansen	Telefoon:	011-123456789
Achternaam:	Jansen	Fax:	011-23456789
Voornaam:	Jan	E-mail:	Info@hdyeygdgeyeh.NI
Straat:	Pascalweg 23	Website:	---
Plaats:	1234AS Schoneveldstad		

## Informatie test instrument

Apparaat:	CAPBS AQ36	Serie:	A11-94D69_136-0D944
Firmware versie:	1.10.000_XX.1.0.2	Firmware datum:	---

## Metingen

Binnenluchtkwaliteit		24-08-2020 12:27	
CO2:	1011 ppm	CO2 min.:	506 ppm
		CO2 max.:	1011 ppm
Relatieve vochtigheid:	43.5 %	Relatieve vochtigheid min.:	42.3 %
		Relatieve vochtigheid max.:	46.1 %
Temperatuur:	22.6 °C	Temperatuur min.:	21.6 °C
		Temperatuur max.:	22.6 °C
Dauwpunt:	9.6 °C	Dauwpunt min.:	9.1 °C
		Dauwpunt max.:	9.8 °C
Absolute vochtigheid:	8.7 g/m <sup>3</sup>	Absolute vochtigheid min.:	8.5 g/m <sup>3</sup>
		Absolute vochtigheid max.:	8.9 g/m <sup>3</sup>

## Overzicht

Opmerking: Meting klaslokaal 12

Handtekening technicus:



Handtekening klant:



Bijlage



## Diagrammen

Binnenluchtkwaliteit

