

## Servicebedrijf

Bedrijf:	EURO-INDEX b.v.	Telefoon:	010-2888000
Achternaam:	Lijn	Fax:	010-2888010
Voornaam:	Blauwe	E-mail:	td@euro-index.nl
Straat:	Rivium 2e straat 12	Website:	www.euro-index.nl
Plaats:	2909LG Capelle aan den IJssel		

## Klant

Klant:	Installatiebedrijf	Telefoon:	010-123456
Achternaam:	Meting	Fax:	010-123406
Voornaam:	Pascal	E-mail:	installatie@installatie.nl
Straat:	Drukstraat 12	Website:	installatie
Plaats:	1011AA Capelle aan den IJssel		

## Locatie

Gebouw:	Flat	Voornaam:	de heer
Verdieping:	2	Achternaam:	Jansen
Appartement:	5	Straat:	Meetstraat 25
Kamer:		Plaats:	2523BB Rotterdam
Warmtegenerator:	CV-ketel		
Extra informatie:			

## Informatie meetinstrument

Apparaat:	MULTILYZER STx	Serienummer:	06-46-00003
Firmware versie:	2.00.8-5	Firmware datum:	Oct 18 2016

## Metingen

<b>Rookgas</b>	22.01.21 11:24:30
Brandstof:	Heizoel
Druk:	24.94 hPa
Temperatuur 1:	14.5 °C
Temperatuur 2:	-0.7 °C
Temperatuur verschil:	15.2 °C
O2:	16.2 Vol. %
CO:	233 ppm
NO:	250 ppm
SO2:	234 ppm
CO2:	5.3 Vol. %
Rendement Hi:	11 %
Luchtvermaat:	2.92
Verlies:	2.7 %
CO referentie:	1292 ppm
Dauwpunt:	31.5 °C
Temperatuur ketel:	0 °C
Druk:	200 Pa
Rendement Hs:	80 %
CO referentie:	235.33 mg/kWh

## Overzicht

---

Handtekening technicus:




Handtekening klant:




## Diagrammen

### BLAUWE LIJN 1



### BLAUWE LIJN 2



# BLAUWE LIJN Meetrapport



BLAUWE LIJN 3

CO2 [Vol. %]

