

Gedetailleerd Rapport

Klant Informatie Bedrijfsnaam: (EN) Sample Company Straat: 12 Oak Park Postcode/Stad: 12345 Any Place Land:	Testinformatie Aannemer:
--	------------------------------------

Site A	Straat Persoon Mr. Smith
---------------	-----------------------------

Purchasing	Persoon
-------------------	---------









	Computer	5-5-2022	24M	1201		Geslaagd
	VISUEEL	-			[OK]	Geslaagd
	RPE	≤ 0.3			[= 0.04 OHM]	Geslaagd
	RISO (Isolatie weerstand)	≥ 1.0			[> 100.0 MOHM]	Geslaagd
	IPE	≤ 3.5			[< 0.05 mA]	Geslaagd
	IPE	≤ 3.5			[< 0.05 mA]	Geslaagd
	Functionaliteitstest	≤ 3700			[= 822.0 VA]	Geslaagd

	Monitor	5-5-2022	24M	1202		Geslaagd
	VISUEEL	-			[OK]	Geslaagd
	RPE	≤ 0.3			[= 0.03 OHM]	Geslaagd
	RISO (Isolatie weerstand)	≥ 1.0			[> 100.0 MOHM]	Geslaagd
	IPE	≤ 3.5			[< 0.05 mA]	Geslaagd
	IPE	≤ 3.5			[< 0.05 mA]	Geslaagd
	Functionaliteitstest	≤ 3700			[= 830.8 VA]	Geslaagd

	Printer	5-5-2022	24M	1203		Geslaagd
	VISUEEL	-			[OK]	Geslaagd
	RPE	≤ 0.3			[= 0.04 OHM]	Geslaagd
	RISO (Isolatie weerstand)	≥ 1.0			[> 100.0 MOHM]	Geslaagd
	IPE	≤ 3.5			[< 0.05 mA]	Geslaagd
	IPE	≤ 3.5			[< 0.05 mA]	Geslaagd
	Functionaliteitstest	≤ 3700			[= 812.1 VA]	Geslaagd

	Line cord	5-5-2022	24M	1204		Geslaagd
	VISUEEL	-			[OK]	Geslaagd
	RPE	≤ 0.3			[= 0.06 OHM]	Geslaagd
	RISO (Isolatie weerstand)	≥ 1.0			[> 20 MOHM]	Geslaagd
	L, N-conditie	-			[= OK]	Geslaagd


Bookkeeping	Persoon
--------------------	---------

	Computer	5-5-2022	24M	1101	Geslaagd
	VISUEEL	-		[OK]	Geslaagd
	RPE	≤ 0.3		[= 0.24 OHM]	Geslaagd
	RISO (Isolatie weerstand)	≥ 1.0		[> 100.0 MOHM]	Geslaagd
	IPE	≤ 3.5		[< 0.05 mA]	Geslaagd
	IPE	≤ 3.5		[< 0.05 mA]	Geslaagd
	Functionaliteitstest	≤ 3700		[= 836.1 VA]	Geslaagd
	Monitor	5-5-2022	24M	1102	Geslaagd
	VISUEEL	-		[OK]	Geslaagd
	RPE	≤ 0.3		[= 0.03 OHM]	Geslaagd
	RISO (Isolatie weerstand)	≥ 1.0		[> 100.0 MOHM]	Geslaagd
	IPE	≤ 3.5		[< 0.05 mA]	Geslaagd
	IPE	≤ 3.5		[< 0.05 mA]	Geslaagd
	Functionaliteitstest	≤ 3700		[= 835.4 VA]	Geslaagd
	Printer	5-5-2022	24M	1103	Geslaagd
	VISUEEL	-		[OK]	Geslaagd
	RPE	≤ 0.3		[= 0.04 OHM]	Geslaagd
	RISO (Isolatie weerstand)	≥ 1.0		[> 100.0 MOHM]	Geslaagd
	IPE	≤ 3.5		[< 0.05 mA]	Geslaagd
	IPE	≤ 3.5		[< 0.05 mA]	Geslaagd
	Functionaliteitstest	≤ 3700		[= 839.5 VA]	Geslaagd
	Line cord	5-5-2022	24M	1104	Geslaagd
	VISUEEL	-		[OK]	Geslaagd
	RPE	≤ 0.3		[= 0.07 OHM]	Geslaagd
	RISO (Isolatie weerstand)	≥ 1.0		[> 20 MOHM]	Geslaagd
	L, N-conditie	-		[= OK]	Geslaagd
	Extension	5-5-2022	24M	1105	Geslaagd
	VISUEEL	-		[OK]	Geslaagd
	RPE	≤ 0.3		[= 0.07 OHM]	Geslaagd
	RISO (Isolatie weerstand)	≥ 1.0		[> 20 MOHM]	Geslaagd
	L, N-conditie	-		[= OK]	Geslaagd
	Sales			Persoon	
	Computer	5-5-2022	24M	1301	Geslaagd
	VISUEEL	-		[OK]	Geslaagd
	RPE	≤ 0.3		[= 0.05 OHM]	Geslaagd
	RISO (Isolatie weerstand)	≥ 1.0		[> 100.0 MOHM]	Geslaagd
	IPE	≤ 3.5		[< 0.05 mA]	Geslaagd
	IPE	≤ 3.5		[< 0.05 mA]	Geslaagd
	Functionaliteitstest	≤ 3700		[= 810.6 VA]	Geslaagd
	Monitor	5-5-2022	24M	1302	In Reparatie
	VISUEEL	-		[OK]	Geslaagd
	RPE	≤ 0.3		[> 11.00 OHM]	Mislukt
	RISO (Isolatie weerstand)	≥ 1.0		[= X MOHM]	Mislukt
	IPE	≤ 3.5		[= X mA]	Mislukt


	IPE	≤ 3.5	[= X mA]	Mislukt	
	Functionaliteitstest	≤ 3700	[= X VA]	Mislukt	
	Printer	5-5-2022	24M 1303	Geslaagd	
	VISUEEL	-	[OK]	Geslaagd	
	RPE	≤ 0.3	[= 0.08 OHM]	Geslaagd	
	RISO (Isolatie weerstand)	≥ 1.0	[> 100.0 MOHM]	Geslaagd	
	IPE	≤ 3.5	[< 0.05 mA]	Geslaagd	
	IPE	≤ 3.5	[< 0.05 mA]	Geslaagd	
	Functionaliteitstest	≤ 3700	[= 824.3 VA]	Geslaagd	
	Line cord	5-5-2022	24M 1304	Mislukt	
	VISUEEL	-	[OK]	Geslaagd	
	RPE	≤ 0.3	[> 11.00 OHM]	Mislukt	
	RISO (Isolatie weerstand)	≥ 1.0	[= X MOHM]	Mislukt	
	L, N-conditie	-	[= X]	Mislukt	
	Extension ...	5-5-2022	24M 1305	Geslaagd	
	VISUEEL	-	[OK]	Geslaagd	
	RPE	≤ 0.3	[= 0.07 OHM]	Geslaagd	
	RISO (Isolatie weerstand)	≥ 1.0	[> 20 MOHM]	Geslaagd	
	L, N-conditie	-	[= OK]	Geslaagd	
	Electric k...	5-5-2022	24M 1306	Geslaagd	
	VISUEEL	-	[OK]	Geslaagd	
	RPE	≤ 0.3	[= 0.16 OHM]	Geslaagd	
	RISO (Isolatie weerstand)	≥ 1.0	[> 100.0 MOHM]	Geslaagd	
	IPE	≤ 3.5	[< 0.05 mA]	Geslaagd	
	IPE	≤ 3.5	[< 0.05 mA]	Geslaagd	
	Functionaliteitstest	≤ 3700	[= 834.5 VA]	Geslaagd	
	Site B	Straat			
		Persoon		Mr. Smith	
	Repairs	Persoon			
	Power supp...	5-5-2022	24M 2301	Geslaagd	
	VISUEEL	-	[OK]	Geslaagd	
	RPE	≤ 0.3	[= 0.04 OHM]	Geslaagd	
	RISO (Isolatie weerstand)	≥ 1.0	[> 100.0 MOHM]	Geslaagd	
	IPE	≤ 3.5	[< 0.05 mA]	Geslaagd	
	IPE	≤ 3.5	[< 0.05 mA]	Geslaagd	
	Functionaliteitstest	≤ 3700	[= 822.5 VA]	Geslaagd	
	Solder sta...	1-1-2007	24M 2302	Niet in gebruik	
	none	Extension ...	5-5-2022	24M 2303	In Reparatie
	VISUEEL	-	[OK]	Geslaagd	
	RPE	≤ 0.3	[> 11.00 OHM]	Mislukt	
	RISO (Isolatie weerstand)	≥ 1.0	[= X MOHM]	Mislukt	
	L, N-conditie	-	[= X]	Mislukt	
	line cord	5-5-2022	24M 2304	Geslaagd	


VISUEEL	-	[OK]	Geslaagd
RPE	≤ 0.3	[= 0.07 OHM]	Geslaagd
RISO (Isolatie weerstand)	≥ 1.0	[> 20 MOHM]	Geslaagd
L, N-conditie	-	[= OK]	Geslaagd

 Production	Persoon			
--	---------	--	--	--

	Solder sta...	5-5-2022	24M	2201	Geslaagd
---	---------------	----------	-----	------	----------

VISUEEL	-	[OK]	Geslaagd
RPE	≤ 0.3	[= 0.04 OHM]	Geslaagd
RISO (Isolatie weerstand)	≥ 1.0	[> 100.0 MOHM]	Geslaagd
IPE	≤ 3.5	[< 0.05 mA]	Geslaagd
IPE	≤ 3.5	[< 0.05 mA]	Geslaagd
Functionaliteitstest	≤ 3700	[= 827.7 VA]	Geslaagd

	Drill mach...	1-1-2007	24M	2202	Niet in gebruik
---	---------------	----------	-----	------	-----------------

	Lamp	5-5-2022	24M	2203	Geslaagd
---	------	----------	-----	------	----------


VISUEEL	-	[OK]	Geslaagd
RPE	≤ 0.3	[= 0.13 OHM]	Geslaagd
RISO (Isolatie weerstand)	≥ 1.0	[> 100.0 MOHM]	Geslaagd
IPE	≤ 3.5	[< 0.05 mA]	Geslaagd
IPE	≤ 3.5	[< 0.05 mA]	Geslaagd
Functionaliteitstest	≤ 3700	[= 823.7 VA]	Geslaagd

	Extension ...	5-5-2022	24M	2204	Geslaagd
---	---------------	----------	-----	------	----------


VISUEEL	-	[OK]	Geslaagd
RPE	≤ 0.3	[= 0.07 OHM]	Geslaagd
RISO (Isolatie weerstand)	≥ 1.0	[> 20 MOHM]	Geslaagd
L, N-conditie	-	[= OK]	Geslaagd

 Site C	Straat			
	Persoon			


 Production	Persoon			
--	---------	--	--	--

	Monitor	13-1-2022	24M	3102	Geslaagd
---	---------	-----------	-----	------	----------

VISUEEL	-	[OK]	Geslaagd
RPE	≤ 0.3	[0.06 OHM]	Geslaagd
RISO (Isolatie weerstand)	≥ 1.0	[>299 MOHM]	Geslaagd
IPE	≤ 3.5	[0.07 mA]	Geslaagd
IPE	≤ 3.5	[0.07 mA]	Geslaagd
Functionaliteitstest	≤ 3700	[53 VA]	Geslaagd

	Printer	13-1-2022	24M	3103	Geslaagd
---	---------	-----------	-----	------	----------

VISUEEL	-	[OK]	Geslaagd
RPE	≤ 0.3	[0.13 OHM]	Geslaagd
RISO (Isolatie weerstand)	≥ 1.0	[>299 MOHM]	Geslaagd
IPE	≤ 3.5	[0.07 mA]	Geslaagd
IPE	≤ 3.5	[0.07 mA]	Geslaagd
Functionaliteitstest	≤ 3700	[54 VA]	Geslaagd

	Extension ...	13-1-2022	24M	3101	Geslaagd
---	---------------	-----------	-----	------	----------

VISUEEL	-	[OK]	Geslaagd
RPE	≤ 0.3	[0.03 OHM]	Geslaagd
RISO (Isolatie weerstand)	≥ 0.3	[>299 MOHM]	Geslaagd
IEA (International Energy Agentschap)	≤ 3.5	[0.00 mA]	Geslaagd

DEMO

Overzicht:

Totaal Apparaten: 26
Geslaagde Apparaten: 0
Mislukt bij Apparaten: 0